

Vitrulan Textile Glass GmbH
Bernecker Straße 8
95509 Marktschorgast



ITA INGENIEURGESELLSCHAFT
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH
BERATENDE INGENIEURE VBI

**Ingenieure aus Leidenschaft –
seit 1974 stehen wir für Bauphysik.**

Bau- und Raumakustik · Schallimmissionsschutz
Thermische Bauphysik · Schwingungstechnik

P 188/12 – Vitrulan, Laboratoire

Eignungs- und Güteprüfstelle
für den Schallschutz im Hochbau
Prüfstellennummer VMPA-SPG-185-97-HE
Prüfstelle für die Erteilung Allgemeiner
Bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse
Messstelle nach § 26 BImSchG
für Geräusche und Erschütterungen
Schalltechnisches Labor

CERTIFICAT

À la demande de la société **Vitrulan Textile Glass GmbH**, des mesures du coefficient d'absorption acoustique ont été effectuées selon la norme DIN EN ISO 354. Les résultats sont documentés dans le procès-verbal d'essai 0077.12 – P 188 du 06/09/2012.

Max-Planck-Ring 49
65205 Wiesbaden
Telefon 06122/95 61-0
Telefax 06122/95 61-61
E-Mail ita-wiesbaden@ita.de
Internet www.ita.de

SYSTEMX : "Revêtement mural en verre à vocation fonctionnelle et décorative revêtu au verso d'un voile en polyester absorbant le bruit, non teinté".

Datum: 28.10.2014 kü/se

Bearbeiter: Herbert Kühn


Durchwahl: 06122/9561-23

| | |
|-------------------|---|
| DIN EN ISO 354 | Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante |
| DIN EN ISO 11 654 | Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments |

Résultats des mesures :

| | |
|----------|---|
| 0,25 (H) | Coefficient d'absorption acoustique α_w mesuré |
| E | Classe d'absorption acoustique |
| 0,20 | Coefficient de réduction de bruit NRC |

ITA INGENIEURGESELLSCHAFT
FÜR TECHNISCHE AKUSTIK MBH


Herbert Kühn

HRB 3505 Wiesbaden
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Markus Sahl
Dipl.-Ing. Georg Eßer

Nassauische Sparkasse Wiesbaden
IBAN: DE36 5105 0015 0100 086743
BIC: NASSDE55XXX

Wiesbadener Volksbank
IBAN: DE39 5109 0000 0000 2614 08
BIC: WIBADE5W

Steuernummer: 4023640008
Umsatzsteuer-ID: DE113856904